

**REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ANINA - LUNA MARTIE 2022**

Data prelevării		01.03.2022		08.03.2022		15.03.2022		22.03.2022		24.03.2022	
Parametru determinat	UM	Str.Spitalului Cămin persoane vârstnice	Str.Sf. Varvara piața Agro	Str. Victoriei hotel	Str. Trandafirilor magazin	str.Uzinei Gostrans	Str. M.Hammer brutărie	Școala gen.Brădet	Magazin Tetiș Brădet	Grădiniță Oraș Nou	Școala gen. Celnic Nord
Turbiditate*	NTU	1,31	1,38	0,34	0,37	2,38	2,74	0,79	0,41	1,31	1,20
Culoare*	mgPt,Co/l	3	3	1	1	8	9	2	<1	1	1
pH*	Unit.pH	7,63	8,06	7,66	7,69	8,14	8,17	7,79	7,82	8,14	8,16
Conductivitate*	μS/cm	456	448	469	467	408	408	425	426	414	414
Indice de permanganat	mgO <sub>2</sub> /l	1,43	1,40	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,23	0,24	0,43	0,46	0,19	0,21	0,52	0,47	0,22	0,24
Clor rezidual total	mg/l	0,28	0,29	0,49	0,53	0,21	0,22	0,56	0,59	0,25	0,27
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l	<2,21	<2,21	6,67	6,74	-	-	9,90	9,83	-	-
Duritate	°d	14,62	15,65	15,76	16,04	-	-	13,35	13,35	-	-
Aluminiu solubil	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fier total	mg/l	<0,030	0,069	<0,030	<0,030	-	-	0,033	<0,030	-	-
Gust*	-	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1
Miros*	-	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0