

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL REȘIȚA - LUNA APRILIE 2022

Data prelevării	Parametru determinat	UM	04.04.2022				21.04.2022					
			Dispen sar Călnic	Complex Intim	Sediul Aquacaraș	Direcția Agricolă	Azil bătrâni	Stație epurare	Sediul Aquacaraș	Peco Universalul vechi	Cofetărie Floare de colț	Azil bătrâni
	Turbiditate*	NTU	0,70	0,61	0,75	0,96	2,43	0,88	0,97	1,04	1,02	2,78
	Culoare*	mgPt,Co/l	3	3	3	4	7	3	5	3	5	2
	pH*	Unit.pH	7,26	7,31	7,30	7,29	7,36	6,90	7,11	7,28	7,32	7,41
	Conductivitate*	μS/cm	114,1	114,2	115,8	157,3	524	115,6	114,9	255	117,7	528
	Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
	Clor rezidual liber	mg/l	-	-	-	-	<0,10	-	-	-	-	0,10
	Clor rezidual total	mg/l	-	-	-	-	<0,10	-	-	-	-	0,13
	Dioxid de clor	mg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-
	Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
	Nitriti	mgNO ₂ ⁻ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
	Nitrati	mgNO ₃ ⁻ /l	<2,21	<2,21	<2,21	<2,21	4,74	2,47	2,82	3,09	2,89	3,09
	Duritate	°d	3,37	3,03	2,92	4,38	14,53	2,69	2,47	6,73	4,66	14,92
	Aluminiu solubil	mg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	-	<0,030	<0,030	0,032	<0,030	-
	Fier total	mg/l	0,057	<0,030	0,158	0,057	0,054	0,043	0,114	<0,030	<0,030	<0,030
	Gust*	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Miros*	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0