

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL OȚELU ROȘU - LUNA IULIE 2022

Data prelevării		07.07.2022		20.07.2022	
Parametru determinat	UM	Str.M.Eminescu	Str.Rozelor	Str.Revoluției centru	Sat Mal
Turbiditate*	NTU	0,74	0,91	0,88	2,00
Culoare*	mgPt,Co/l	5	4	2	5
pH*	Unit.pH	7,76	7,71	7,44	7,63
Conductivitate*	μS/cm	96,4	96,9	95,9	95,4
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	1,62	1,72	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,39	0,44	0,18	0,15
Clor rezidual total	mg/l	0,48	0,47	0,21	0,18
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ ⁻ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ ⁻ /l	2,75	2,34	-	-
Duritate	⁰ d	2,58	2,47	-	-
Aluminiu solubil	mg/l	-	-	-	-
Fier total	mg/l	0,036	0,037	0,096	0,309
Gust*	-	1	1	1	1
Miros*	-	1	1	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0