

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ORAVIȚA - LUNA AUGUST 2022

Data prelevării		04.08.2022		11.08.2022		18.08.2022		22.08.2022		
Parametru determinat	UM	Str.Ef.Murgu APIA	Str.Broșteni Cantina de ajutor social	Str.M. Viteazu DGASPC	Str. Victoriei DGASPC	Str.1 Decembrie 1918 cofetărie centru	Str.Piața Ferdinand Liceul gen. Dragalina	Foraj nr.1	Foraj nr.2	Foraj nr.3
Turbiditate*	NTU	0,81	0,97	1,25	0,90	1,27	1,18	0,88	11,7	2,29
Culoare*	mgPt,Co/l	1	3	2	2	3	2	3	41	4
pH*	Unit.pH	7,64	7,53	7,81	7,68	7,62	7,62	7,41	7,30	7,51
Conductivitate*	μS/cm	562	565	524	545	559	560	566	812	718
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,17	0,49	0,70	0,48	0,59	0,61	0,35	0,32	1,19
Clor rezidual total	mg/l	0,19	0,53	0,74	0,52	0,67	0,67	0,42	0,36	1,24
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ ⁻ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ ⁻ /l	5,57	4,95	6,12	5,71	-	-	3,51	2,54	3,23
Duritate	°d	15,20	15,26	14,31	16,32	-	-	17,22	22,21	19,52
Aluminiu solubil	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fier total	mg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	-	-	0,103	1,630	0,165
Gust*	-	1	2	2	2	2	2	1	1	3
Miros*	-	1	2	2	2	2	2	1	1	3
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	-	-	-