

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL BOCȘA - LUNA OCTOMBRIE 2022

Data prelevării		12.10.2022		26.10.2022	
Parametru determinat	UM	SC Doly SA	Liceul Tata Oancea	Sediul Aquacaraș	Bazin Tata Oancea
Turbiditate*	NTU	0,28	0,32	0,47	0,63
Culoare*	mgPt,Co/l	<1	<1	<1	1
pH*	Unit.pH	6,78	7,88	7,47	7,95
Conductivitate*	μS/cm	592	632	595	645
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,30	<0,10	0,28	0,90
Clor rezidual total	mg/l	0,34	<0,10	0,32	0,98
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ ⁻ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ ⁻ /l	3,10	3,17	-	-
Duritate	^o d	15,93	16,04	-	-
Aluminiu solubil	mg/l	-	-	-	-
Fier total	mg/l	<0,030	<0,030	0,032	0,036
Gust*	-	1	0	1	2
Miros*	-	1	0	1	2
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	-	0	-	0