

**REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ANINA - LUNA IANUARIE 2023**

Data prelevării		03.01.2023		10.01.2023		17.01.2023		25.01.2023	
Parametru determinat	UM	Str.Spitalului Cămin persoane vârstnice	Str.Sf. Varvara piața Agro	Str. Victoriei hotel	Str. Trandafirilor magazin	Str.Uzinei Gostrans	Str.M.Hammer brutărie	Școala gen. Brădet	Magazin Tețiș Brădet
Turbiditate*	NTU	1,35	1,16	0,45	0,46	1,50	1,08	5,60	1,50
Culoare*	mgPt,Co/l	4	5	<1	1	3	3	14	5
pH*	Unit.pH	7,94	7,99	7,47	7,52	7,85	7,86	7,50	7,57
Conductivitate*	μS/cm	402	403	461	456	438	439	433	435
Indice de permanganat	mgO <sub>2</sub> /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,27	0,30	0,54	0,54	0,54	0,52	0,52	0,46
Clor rezidual total	mg/l	0,30	0,34	0,58	0,64	0,60	0,60	0,56	0,54
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO <sub>2</sub> /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO <sub>3</sub> /l	5,05	3,77	7,08	6,87	-	-	8,89	7,61
Duritate	°d	13,86	13,35	14,59	14,59	-	-	13,80	13,46
Aluminiu solubil	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
Fier total	mg/l	0,070	0,053	<0,030	<0,030	-	-	0,243	0,038
Gust*	-	1	1	2	2	2	2	2	2
Miros*	-	1	1	2	2	2	2	2	2
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0