

**REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ORAVIȚA - LUNA FEBRUARIE 2023**

Data prelevării		01.02.2023		08.02.2023			13.02.2023		20.02.2023	
Parametru determinat	UM	Str.Ef.Murgu APIA	Str.Brășteni Cantina de ajutor social	Foraj nr.1	Foraj nr.2	Foraj nr.3	Str.1 Decembrie 1918 Primărie Oravița	Str.Piața Ferdinand Liceul gen. Dragalina	Str.M.Viteazu DGASPC	Str.Victoriei DGASPC
Turbiditate*	NTU	1,34	1,31	2,87	1,54	1,81	1,10	5,05	0,53	0,57
Culoare*	mgPt,Co/l	3	3	5	3	4	3	9	<1	<1
pH*	Unit.pH	7,53	7,55	7,46	7,54	7,59	7,14	7,48	7,46	7,49
Conductivitate*	μS/cm	551	551	581	595	654	633	635	540	559
Indice de permanganat	mgO <sub>2</sub> /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,70	0,80	1,68	1,92	2,20	0,55	1,24	0,55	<0,10
Clor rezidual total	mg/l	0,92	0,94	2,06	2,20	2,60	0,83	1,47	0,60	<0,10
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l	3,57	4,45	4,99	5,93	5,46	-	-	10,71	10,17
Duritate	°d	16,55	14,42	18,46	19,41	15,07	-	-	16,10	16,66
Aluminiu solubil	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fier total	mg/l	0,032	0,033	0,066	<0,030	0,129	-	-	<0,030	<0,030
Gust*	-	2	2	5	5	5	2	3	2	0
Miros*	-	2	2	5	5	5	2	3	2	0
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	-	-	-	0	0	0	0