

**REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL OȚELU ROȘU - LUNA FEBRUARIE 2023**

Data prelevării		01.02.2023		16.02.2023	
Parametru determinat	UM	Str.Revoluției	Str.Pescarilor Sediul Aquacaraș	Str.M.Eminescu	Str. Tineretului
Turbiditate*	NTU	4,31	2,26	1,55	0,94
Culoare*	mgPt,Co/l	14	13	7	4
pH*	Unit.pH	7,42	7,29	7,45	7,366
Conductivitate*	μS/cm	104,7	103,0	104,7	107,9
Indice de permanganat	mgO <sub>2</sub> /l	1,12	1,02	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,69	0,22	0,91	0,72
Clor rezidual total	mg/l	0,77	0,30	1,02	0,80
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l	4,72	4,65	-	-
Duritate	°d	2,47	2,47	-	-
Aluminiu solubil	mg/l	-	-	-	-
Fier total	mg/l	0,165	0,088	0,054	0,053
Gust*	-	2	1	3	2
Miros*	-	2	1	3	2
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0