

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL OȚELU ROȘU - LUNA MARTIE 2023

Data prelevării		02.03.2023		16.03.2023		30.03.2023	
Parametru determinat	UM	Str.Republicii spital	Str.Revoluției	Str.Mal	Str. Tineretului	Str.Revoluției	Str.Pescarilor Sediul Aquacaraș
Turbiditate*	NTU	3,27	3,75	1,53	2,25	1,27	1,80
Culoare*	mgPt,Co/l	9	10	4	7	4	9
pH*	Unit.pH	7,11	7,12	7,18	7,12	7,22	7,21
Conductivitate*	μS/cm	79,8	80,0	80,0	80,3	90,5	90,1
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,61	1,07	0,49	0,31	0,42	<0,10
Clor rezidual total	mg/l	0,71	1,15	0,52	0,34	0,48	0,16
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ ⁻ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ ⁻ /l	3,84	4,11	-	-	-	-
Duritate	°d	1,74	1,68	-	-	-	-
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-	-	-
Fier total	μg/l	160	194	65	105	48	52
Gust*	-	2	3	3	2	1	1
Miros*	-	2	3	3	2	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0