REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ORAVIȚA - LUNA APRILIE 2023

Data prelevării		06.04.2023		12.04.2023			20.04.2023		25.04.2023	
Parametru determinat	**UM**	Str.M. Viteazu DGASPC	Str. Victoriei DGASPC	Foraj nr.1	Foraj nr.2	Foraj nr.3	Str.Ef. Murgu APIA	Str.Broșteni Cantina de ajutor social	Str.M. Viteazu DGASPC	Str. Victoriei DGASPC
Turbiditate*	**NTU**	0,77	0,68	2,52	2,26	1,20	1,70	1,42	3,81	3,43
Culoare*	**mgPt,Co/l**	3	1	6	6	2	3	2	5	5
pH*	**Unit.pH**	7,38	7,37	7,39	7,44	7,37	7,43	7,44	7,37	7,41
Conductivitate*	**µS/cm**	540	581	518	521	527	517	521	532	528
Indice de permanganat	**mgO_2/l**	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	**mg/l**	0,37	<0,10	1,10	0,72	0,95	0,51	1,13	0,15	0,18
Clor rezidual total	**mg/l**	0,42	<0,10	1,17	0,79	1,02	0,54	1,21	0,18	0,21
Dioxid de clor	**mg/l**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amoniu	**mgNH_4^+/l**	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	**mgNO_2^-/l**	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	**mgNO_3^-/l**	8,49	9,02	3,98	3,84	4,11	3,30	3,17	-	-
Duritate	**^{0}d**	13,97	14,87	12,23	12,29	13,41	14,81	15,82	-	-
Aluminiu solubil	**µg/l**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fier total	**µg/l**	<30	<30	60	53	<30	<30	<30	-	-
Gust*	-	1	1	3	2	3	2	3	1	1
Miros*	-	1	1	3	2	3	2	3	1	1
Bacterii coliforme	**Nr. ufc /100ml**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	**Nr. ufc /100ml**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	**Nr. ufc /100ml**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	**Nr. ufc /100ml**	0	0	0	0	0	0	0	0	0