

**REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL BOCȘA - LUNA IUNIE 2023**

Data prelevării		07.06.2023		21.06.2023	
Parametru determinat	UM	Sediul Aquacaraș	Bazin Tata Oancea	SC Doly SA	Liceul Tata Oancea
Turbiditate*	NTU	0,10	0,84	0,11	0,37
Culoare*	mgPt,Co/l	1	2	1	1
pH*	Unit.pH	6,86	7,82	6,62	7,90
Conductivitate*	μS/cm	354	583	274	602
Indice de permanganat	mgO <sub>2</sub> /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,70	<0,10	0,47	0,37
Clor rezidual total	mg/l	0,74	<0,10	0,53	0,42
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l	2,36	3,98	-	-
Duritate	<sup>o</sup> d	7,63	16,49	-	-
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-
Fier total	μg/l	<30	42	<30	<30
Gust*	-	2	0	2	1
Miros*	-	2	0	2	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	4	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	-	0	-	-