

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN SOCOL - LUNA MARTIE 2023

Data prelevării		06.03.2023			
Parametru determinat	UM	Rețea Socol	Rețea Zlatița	Rețea Câmpia	Rețea Pârneaura
Turbiditate*	NTU	0,25	2,79	0,39	0,63
Culoare*	mgPt,Co/l	<1	5	<1	<1
pH*	Unit.pH	7,60	7,70	7,68	7,72
Conductivitate*	μS/cm	826	658	776	674
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,20	<0,10	<0,10	<0,10
Clor rezidual total	mg/l	0,26	0,14	<0,10	<0,10
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	0,036	0,036	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ /l	<0,020	0,025	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ /l	49,64	<2,21	3,57	5,73
Duritate	^o d	22,22	19,58	20,20	19,98
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-
Fier total	μg/l	<30	188	<30	<30
Gust*	-	1	1	0	0
Miros*	-	1	1	0	0
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	1
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	-	-	-	-