

**REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ANINA - LUNA IULIE 2023**

Data prelevării		04.07.2023		11.07.2023		18.07.2023		25.07.2023	
Parametru determinat	UM	Str.Spitalului Cămin persoane vârstnice	Str.Sf. Varvara piața Agro	Str. Victoriei hotel	Str. Trandafirilor magazin	Str.Uzinei Gostrans	Str.M.Hammer brutărie	Școala gen. Brădet	Magazin Tetiș Brădet
Turbiditate*	NTU	1,76	1,69	0,58	0,48	1,45	1,63	8,34	17,6
Culoare*	mgPt,Co/l	6	6	2	2	5	5	26	50
pH*	Unit.pH	7,85	7,89	7,26	7,29	7,97	7,97	7,43	7,44
Conductivitate*	μS/cm	357	359	467	466	385	387	424	425
Indice de permanganat	mgO <sub>2</sub> /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,24	0,24	0,27	0,29	0,25	0,24	0,26	0,34
Clor rezidual total	mg/l	0,29	0,31	0,33	0,34	0,31	0,30	0,32	0,37
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l	<2,21	2,70	6,20	6,33	-	-	11,45	11,52
Duritate	°d	11,61	11,67	13,80	14,02	-	-	13,40	13,02
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
Fier total	μg/l	79	75	<30	<30	-	-	255	501
Gust*	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Miros*	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0