

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ - LUNA IULIE 2023

Data prelevării		12.07.2023		27.07.2023	
Parametru determinat	UM	Str.N.Titulescu	Str.Pescarilor	Str.Ef.Murgu	Str.Salcânilor
Turbiditate*	NTU	0,15	0,38	0,49	0,60
Culoare*	mgPt,Co/l	3	<1	<1	<1
pH*	Unit.pH	7,30	7,28	7,22	7,29
Conductivitate*	μS/cm	887	889	898	899
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,10	0,14	0,20	0,29
Clor rezidual total	mg/l	0,18	0,22	0,24	0,34
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ /l	30,92	31,11	-	-
Duritate	°d	25,58	26,93	-	-
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-
Fier total	μg/l	31	<30	<30	33
Gust*	-	1	1	1	1
Miros*	-	1	1	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	-	-	-	-