

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN SOCOL - LUNA IULIE 2023

Data prelevării		12.07.2023			
Parametru determinat	UM	Rețea Socol	Rețea Câmpia	Rețea Pârneaurea	Rețea Zlatița
Turbiditate*	NTU	0,74	0,45	0,72	2,08
Culoare*	mgPt,Co/l	4	2	4	7
pH*	Unit.pH	7,47	7,65	7,63	7,66
Conductivitate*	μS/cm	872	676	677	664
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	0,27
Clor rezidual total	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	0,32
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ /l	35,54	5,19	6,47	<2,21
Duritate	^o d	20,98	22,10	20,53	20,42
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-
Fier total	μg/l	179	54	59	201
Gust*	-	1	1	1	1
Miros*	-	1	1	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	-	-	-	-