

**REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL BOCȘA - LUNA AUGUST 2023**

Data prelevării		02.08.2023		16.08.2023		30.08.2023	
Parametru determinat	UM	Sediul Aquacaraș	Bazin Tata Oancea	SC Doly SA	Bazin Tata Oancea	Sediul Aquacaraș	Bazin Tata Oancea
Turbiditate*	NTU	0,22	0,36	0,31	1,08	0,23	0,40
Culoare*	mgPt,Co/l	1	1	<1	1	<1	<1
pH*	Unit.pH	6,91	7,89	6,75	7,84	6,80	7,87
Conductivitate*	μS/cm	441	636	341	639	282	647
Indice de permanganat	mgO <sub>2</sub> /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,56	0,62	0,41	0,25	0,43	0,35
Clor rezidual total	mg/l	0,59	0,66	0,47	0,29	0,48	0,40
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO <sub>2</sub> /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO <sub>3</sub> /l	2,70	2,63	-	-	-	-
Duritate	<sup>o</sup> d	10,43	19,86	-	-	-	-
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-	-	-
Fier total	μg/l	<30	<30	<30	<30	<30	<30
Gust*	-	2	2	1	1	1	1
Miros*	-	2	2	1	1	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	-	0	-	0	-	0