

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ - LUNA AUGUST 2023

Data prelevării		07.08.2023		31.08.2023	
Parametru determinat	UM	Str.N.Titulescu	Str.Orșovei	Str.Ef.Murgu	Str.Lalelelor
Turbiditate*	NTU	0,39	0,31	0,42	0,63
Culoare*	mgPt,Co/l	<1	<1	<1	<1
pH*	Unit.pH	7,20	7,25	7,30	7,39
Conductivitate*	μS/cm	889	888	898	901
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	<0,10	<0,10	0,20	0,19
Clor rezidual total	mg/l	0,15	0,11	0,28	0,26
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ /l	38,76	32,63	-	-
Duritate	°d	25,13	24,23	-	-
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-
Fier total	μg/l	<30	<30	<30	<30
Gust*	-	1	1	1	1
Miros*	-	1	1	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	-	-	-	-