

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ANINA - LUNA SEPTEMBRIE 2023

Data prelevării		06.09.2023		12.09.2023		19.09.2023		25.09.2023	
Parametru determinat	UM	Str.Spitalului Cămin persoane vârstnice	Str.Sf. Varvara piața Agro	Str. Victoriei hotel	Str. Trandafirilor magazin	Str.Uzinei Gostrans	Str.M.Hammer brutărie	Școala gen. Brădet	Magazin Tetiș Brădet
Turbiditate*	NTU	1,52	1,98	0,35	0,45	1,69	1,50	0,50	0,49
Culoare*	mgPt,Co/l	4	7	1	2	7	7	1	<1
pH*	Unit.pH	7,98	7,98	7,35	7,46	7,94	7,98	7,37	7,36
Conductivitate*	μS/cm	348	350	469	472	328	328	447	448
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	1,09	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,29	0,22	<0,10	<0,10	0,48	0,44	0,45	0,44
Clor rezidual total	mg/l	0,35	0,25	0,10	<0,10	0,53	0,50	0,50	0,49
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ /l	2,76	2,90	9,50	10,10	-	-	13,87	13,40
Duritate	°d	10,83	10,88	13,46	13,46	-	-	11,50	10,80
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
Fier total	μg/l	90	120	<30	<30	-	-	<30	<30
Gust*	-	1	1	1	1	2	2	1	1
Miros*	-	1	1	1	1	2	2	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0