

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ANINA - LUNA OCTOMBRIE 2023

Data prelevării		03.10.2023		10.10.2023		17.10.2023	
Parametru determinat	UM	Str.Spitalului Cămin persoane vârstnice	Str.Sf. Varvara piața Agro	Str. Victoriei hotel	Str. Trandafirilor magazin	Str.Uzinei Gostrans	Str.M.Hammer brutărie
Turbiditate*	NTU	1,43	1,44	0,43	0,60	0,90	0,77
Culoare*	mgPt,Co/l	7	7	1	1	4	4
pH*	Unit.pH	7,99	8,01	7,30	7,31	7,89	7,92
Conductivitate*	μS/cm	313	314	445	449	293	292
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,33	0,33	<0,10	<0,10	0,20	0,21
Clor rezidual total	mg/l	0,40	0,36	<0,10	<0,10	0,25	0,26
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ ⁻ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ ⁻ /l	2,97	2,90	8,82	7,54	-	-
Duritate	°d	8,98	9,03	12,79	12,90	-	-
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-	-	-
Fier total	μg/l	82	79	<30	<30	-	-
Gust*	-	1	1	1	1	1	1
Miros*	-	1	1	1	1	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0

Data prelevării		24.10.2023		31.10.2023	
Parametru determinat	UM	Școala gen. Brădet	Magazin Tetiș Brădet	Grădiniță Oraș Nou	Școala gen. Celnic Nou
Turbiditate*	NTU	0,61	0,49	1,18	0,95
Culoare*	mgPt,Co/l	<1	<1	5	4
pH*	Unit.pH	7,37	7,39	7,90	7,91
Conductivitate*	μS/cm	463	464	297	297
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	1,44	1,84	0,56	0,52
Clor rezidual total	mg/l	1,62	2,04	0,64	0,59
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ ⁻ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ ⁻ /l	14,88	15,42	3,17	3,23
Duritate	°d	12,68	13,69	8,30	8,64
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-
Fier total	μg/l	<30	<30	69	54
Gust*	-	4	5	2	2
Miros*	-	4	5	2	2
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0