

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL BOCȘA - LUNA OCTOMBRIE 2023

Data prelevării		11.10.2023		25.10.2023	
Parametru determinat	UM	Sediul Aquacaraș	Bazin Tata Oancea	Sediul Aquacaraș	Bazin Tata Oancea
Turbiditate*	NTU	0,09	0,72	0,37	0,91
Culoare*	mgPt,Co/l	<1	2	2	1
pH*	Unit.pH	6,81	7,94	6,77	7,81
Conductivitate*	μS/cm	359	664	394	667
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,63	0,39	0,58	0,57
Clor rezidual total	mg/l	0,68	0,45	0,73	0,63
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ /l	6,06	2,22	-	-
Duritate	^o d	8,25	19,47	-	-
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-
Fier total	μg/l	<30	107	<30	39
Gust*	-	2	1	2	2
Miros*	-	2	1	2	2
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	-	0	-	0