

**REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN SACU - LUNA OCTOMBRIE 2023**

<b>Data prelevării</b>		12.10.2023	19.10.2023	26.10.2023
<b>Parametru determinat</b>	<b>UM</b>	Rețea Sacu	Rețea Sacu	Rețea Sacu
<b>Turbiditate*</b>	<b>NTU</b>	0,52	0,41	1,05
<b>Culoare*</b>	<b>mgPt,Co/l</b>	<1	1	5
<b>pH*</b>	<b>Unit.pH</b>	6,63	6,48	6,62
<b>Conductivitate*</b>	<b>μS/cm</b>	306	295	305
<b>Indice de permanganat</b>	<b>mgO<sub>2</sub>/l</b>	<1,00	<1,00	<1,00
<b>Clor rezidual liber</b>	<b>mg/l</b>	0,26	<0,10	0,13
<b>Clor rezidual total</b>	<b>mg/l</b>	0,33	<0,10	0,23
<b>Dioxid de clor</b>	<b>mg/l</b>	-	-	-
<b>Amoniu</b>	<b>mgNH<sub>4</sub><sup>+</sup>/l</b>	<0,032	<0,032	<0,032
<b>Nitriti</b>	<b>mgNO<sub>2</sub><sup>-</sup>/l</b>	<0,020	<0,020	<0,020
<b>Nitrati</b>	<b>mgNO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l</b>	<2,21	<2,21	-
<b>Duritate</b>	<b>°d</b>	8,13	7,97	-
<b>Aluminiu solubil</b>	<b>μg/l</b>	-	-	-
<b>Fier total</b>	<b>μg/l</b>	<30	<30	99
<b>Gust*</b>	-	1	0	1
<b>Miros*</b>	-	1	0	1
<b>Bacterii coliforme</b>	<b>Nr. ufc /100ml</b>	0	0	0
<b>Enterococi intestinali</b>	<b>Nr. ufc /100ml</b>	0	0	0
<b>Escherichia coli</b>	<b>Nr. ufc /100ml</b>	0	0	0
<b>Clostridium perfringens</b>	<b>Nr. ufc /100ml</b>	-	-	-