

**REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL BOCȘA - LUNA NOIEMBRIE 2023**

Data prelevării		08.11.2023		22.11.2023	
Parametru determinat	UM	Sediul Aquacaraș	Bazin Tata Oancea	Sediul Aquacaraș	Bazin Tata Oancea
Turbiditate*	NTU	0,27	0,21	0,31	0,89
Culoare*	mgPt,Co/l	<1	3	<1	2
pH*	Unit.pH	7,27	7,48	6,77	8,05
Conductivitate*	μS/cm	323	665	321	647
Indice de permanganat	mgO <sub>2</sub> /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,32	0,43	0,50	0,77
Clor rezidual total	mg/l	0,39	0,51	0,55	0,86
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO <sub>2</sub> /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO <sub>3</sub> /l	5,26	2,63	-	-
Duritate	<sup>o</sup> d	8,25	22,33	-	-
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-
Fier total	μg/l	<30	140	<30	41
Gust*	-	1	2	2	2
Miros*	-	1	2	2	2
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	-	0	-	0