

**REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL OȚELU ROȘU - LUNA DECEMBRIE 2023**

Data prelevării		07.12.2023		20.12.2023	
Parametru determinat	UM	Str.Republicii	Str.Mal	Str.Revoluției	Str.Tineretului
Turbiditate*	NTU	1,03	1,65	1,27	0,95
Culoare*	mgPt,Co/l	5	16	6	6
pH*	Unit.pH	7,24	7,15	7,34	7,27
Conductivitate*	μS/cm	90,3	88,0	91,2	90,6
Indice de permanganat	mgO <sub>2</sub> /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,50	<0,10	0,96	0,67
Clor rezidual total	mg/l	0,58	<0,10	1,03	0,73
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l	3,17	2,97	-	-
Duritate	°d	2,80	1,91	-	-
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-
Fier total	μg/l	61	947		
Gust*	-	2	1	3	2
Miros*	-	2	1	3	2
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0