

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ANINA - LUNA IANUARIE 2024

Data prelevării		03.01.2024		09.01.2024		16.01.2024		23.01.2024		30.01.2024	
Parametru determinat	UM	Str.Spitalului Cămin persoane vârstnice	Str.Sf. Varvara piața Agro	Str. Victoriei hotel	Str. Trandafirilor magazin	Str.Uzinei Gostrans	Str. M.Hammer brutărie	Școala gen. Brădet	Magazin Tetiș Brădet	Grădinița Oraș Nou	Școala gen.Celnic Nord
Turbiditate*	NTU	1,46	1,01	0,29	0,34	1,23	0,75	0,81	0,76	1,10	1,13
Culoare*	mgPt,Co/l	3	3	<1	<1	2	2	1	1	5	5
pH*	Unit.pH	7,82	7,81	7,43	7,37	7,75	7,73	7,44	7,50	7,65	7,66
Conductivitate*	μS/cm	384	385	470	464	379	385	443	446	392	393
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,49	0,48	0,65	0,69	0,57	0,46	0,91	0,93	0,56	0,53
Clor rezidual total	mg/l	0,55	0,53	0,72	0,76	0,66	0,56	1,03	1,09	0,62	0,61
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ ⁻ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ ⁻ /l	2,83	2,49	6,20	5,93	3,51	2,75	9,16	9,16	-	-
Duritate	°d	11,95	11,95	13,91	14,02	11,00	10,15	12,34	10,60	-	-
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fier total	μg/l	136	39	<30	<30	67	35	<30	<30	-	-
Gust*	-	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2
Miros*	-	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0