

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ANINA - LUNA MARTIE 2024

Data prelevării		13.03.2024		26.03.2024	
Parametru determinat	UM	Centrul de afaceri	Str.M.Sadoveanu Grup Școlar Ind. M. Hammer	str.Virgil Birou Grădinița nr.3	Str. Victoriei Grădinița nr.5
Turbiditate*	NTU	1,01	0,85	1,54	0,68
Culoare*	mgPt,Co/l	3	3	4	<1
pH*	Unit.pH	7,87	7,92	7,88	7,45
Conductivitate*	μS/cm	362	363	377	475
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,36	0,39	0,47	0,37
Clor rezidual total	mg/l	0,44	0,46	0,61	0,48
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ /l	3,85	3,78	2,75	6,60
Duritate	^o d	10,38	10,27	11,05	10,88
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-
Fier total	μg/l	43	35	33	<30
Gust*	-	1	1	2	1
Miros*	-	1	1	2	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0