

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL BOCȘA - LUNA MAI 2024

Data prelevării		08.05.2024			27.05.2024	
Parametru determinat	UM	Liceul Tata Oancea	Ocolul Silvic	Grădinița PN1	Azil bătrâni	Primăria Bocșa
Turbiditate*	NTU	0,44	0,34	0,38	0,18	0,43
Culoare*	mgPt,Co/l	2	<1	<1	<1	1
pH*	Unit.pH	7,79	6,71	6,83	6,52	7,73
Conductivitate*	μS/cm	630	314	506	432	619
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,23	0,53	1,08	1,52	<0,10
Clor rezidual total	mg/l	0,27	0,59	1,18	1,58	<0,10
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ /l	2,36	3,57	9,56	-	-
Duritate	°d	18,57	7,69	12,57	-	-
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-	-
Fier total	μg/l	<30	<30	<30	-	-
Gust*	-	1	2	3	4	0
Miros*	-	1	2	3	4	0
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	-	-	-	-	-