

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN SOCOL - LUNA IUNIE 2024

Data prelevării		03.06.2024			
Parametru determinat	UM	Rețea Socol	Rețea Câmpia	Rețea Pârneaurea	Rețea Zlatița
Turbiditate*	NTU	0,15	0,32	0,21	0,76
Culoare*	mgPt,Co/l	<1	1	<1	4
pH*	Unit.pH	7,39	7,51	7,19	7,41
Conductivitate*	μS/cm	768	683	673	6,60
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,22	<0,10	<0,10	<0,10
Clor rezidual total	mg/l	0,29	0,12	<0,10	<0,10
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	0,164
Nitriti	mgNO ₂ ⁻ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ ⁻ /l	59,12	6,47	40,60	<2,21
Duritate	°d	19,97	20,08	19,30	18,12
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-
Fier total	μg/l	<30	37	<30	296
Gust*	-	1	1	1	1
Miros*	-	1	1	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	-	-	-	-