

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ANINA - LUNA IULIE 2024

Data prelevării		04.07.2024			16.07.2024		29.07.2024	
Parametru determinat	UM	Centrul de afaceri	Str.Libertății Peco	Str. Victoriei magazin	Brutăria Euroclass	Piața Agro	Str.Trandafirilor magazin	Str.Morii magazin alimentar
Turbiditate*	NTU	1,27	1,17	0,70	0,55	0,70	0,35	0,43
Culoare*	mgPt,Co/l	5	3	2	3	3	2	2
pH*	Unit.pH	7,70	7,25	7,33	7,73	7,83	7,24	7,30
Conductivitate*	μS/cm	317	524	519	315	314	569	558
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	<0,10	0,23	0,45	0,10	0,22	0,21	0,27
Clor rezidual total	mg/l	0,11	0,29	0,47	0,14	0,25	0,26	0,33
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ /l	<2,21	6,67	7,21	2,70	3,30	7,68	7,48
Duritate	^o d	8,69	13,58	13,69	10,10	9,42	14,81	14,87
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-	-	-	-
Fier total	μg/l	78	48	<30	57	78	<30	<30
Gust*	-	1	1	1	1	1	1	1
Miros*	-	1	1	1	1	1	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0