

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ORAVIȚA - LUNA IULIE 2024

Data prelevării		04.07.2024			16.07.2024		
Parametru determinat	UM	Str.Broșteni	Str.Ef.Murgu magazin Persam	Zona gării complex	Sediul Aquacaraș	Str.M.Viteazu Centru Nera	Str.Victoriei DGASPC
Turbiditate*	NTU	0,72	1,28	0,68	0,69	1,66	0,75
Culoare*	mgPt,Co/l	2	4	2	2	5	2
pH*	Unit.pH	7,37	7,52	7,36	7,34	7,38	7,32
Conductivitate*	μS/cm	542	525	541	566	541	575
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,14	<0,10	0,15	0,13	0,59	0,44
Clor rezidual total	mg/l	0,19	<0,10	0,18	0,18	0,68	0,52
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ ⁻ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ ⁻ /l	5,79	8,35	6,60	4,24	6,00	4,51
Duritate	^o d	14,92	14,75	14,98	16,21	17,39	12,90
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-	-	-
Fier total	μg/l	<30	64	<30	53	62	<30
Gust*	-	1	0	1	1	2	2
Miros*	-	1	0	1	1	2	2
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0

Data prelevării		29.07.2024	
Parametru determinat	UM	Str.Ef.Murgu APIA	Str.Broșteni Peco
Turbiditate*	NTU	0,32	0,50
Culoare*	mgPt,Co/l	1	2
pH*	Unit.pH	7,19	7,30
Conductivitate*	μS/cm	564	561
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,25	0,29
Clor rezidual total	mg/l	0,30	0,35
Dioxid de clor	mg/l	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ ⁻ /l	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ ⁻ /l	4,72	4,78
Duritate	°d	15,09	15,15
Aluminiu solubil	μg/l	-	-
Fier total	μg/l	<30	<30
Gust*	-	1	1
Miros*	-	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0