

**REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL OȚELU ROȘU - LUNA IULIE 2024**

Data prelevării		04.07.2024		18.07.2024		
Parametru determinat	UM	Str.Republicii Spital orașenesc	Str.M.Eminescu piață	Str.Republicii Școala gen.nr.1	Str.Libertății Școala gen.nr.3	Str.Pescarilor Sediul Aquacaraș
Turbiditate*	NTU	1,13	2,24	0,61	0,78	0,94
Culoare*	mgPt,Co/l	5	8	2	8	7
pH*	Unit.pH	6,91	6,86	7,27	7,31	7,26
Conductivitate*	μS/cm	101,9	101,2	91,7	90,2	91,3
Indice de permanganat	mgO <sub>2</sub> /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	<0,10	0,22	<0,10	0,14	<0,10
Clor rezidual total	mg/l	<0,10	0,29	<0,10	0,20	<0,10
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l	4,51	4,58	-	-	-
Duritate	°d	2,08	2,08	-	-	-
Aluminiu solubil	μg/l	-	-	-	-	-
Fier total	μg/l	127	105	49	39	257
Gust*	-	1	1	0	1	0
Miros*	-	1	1	0	1	0
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0