

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL REȘIȚA - LUNA IANUARIE 2025

Data prelevării		08.01.2025					17.01.2025				
Parametru determinat	UM	Stație epurare	Complex Intim	DSP	Direcția agricolă	Azil bătrâni	Școala gen.nr.12	Creșă PP4	Liceul Traian Lalescu	Liceul D.Tietz	Azil bătrâni
Turbiditate*	NTU	0,27	1,65	0,39	0,48	1,34	1,31	0,37	0,18	0,85	1,48
Culoare*	mgPt,Co/l	<2	2	2	2	2	2	2	<2	6	2
pH*	Unit.pH	6,33	6,69	6,88	6,76	7,00	6,67	6,73	6,87	6,97	7,12
Conductivitate*	μS/cm	128,6	131,8	206	170,7	514	134,5	135,0	187,2	179,7	523
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	mg/l	0,57	0,23	0,13	0,77	<0,10	0,60	0,65	0,58	<0,10	<0,10
Clor rezidual total	mg/l	0,67	0,29	0,18	0,90	0,10	0,68	0,73	0,65	0,12	0,10
Dioxid de clor	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amoniu	mgNH ₄ ⁺ /l	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	mgNO ₂ ⁻ /l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	mgNO ₃ ⁻ /l	3,30	3,44	4,24	4,11	8,76	2,22	2,29	3,03	3,77	5,05
Duritate	°d	3,03	2,86	5,44	4,32	16,10	2,80	2,80	5,33	5,27	16,16
Aluminiu solubil	μg/l	<30	<30	<30	<30	-	<30	<30	<30	<30	-
Fier total	μg/l	<30	170	30	<30	40	<30	<30	<30	38	52
Gust*	-	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1
Miros*	-	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1
Bacterii coliforme	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Nr. ufc /100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0