REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL REȘIȚA - LUNA IUNIE 2025

Data prelevării		18.06.2025					30.06.2025				
Parametru determinat	**UM**	Școala gen.nr.12	Școala gen.nr.7	Școala gen.nr.6	Școala gen.nr.2	Centrul Primăvara	Magazin Mavi	Piața Sud	Piața Intim	Piața Nord	Stație epurare
Turbiditate*	**NTU**	0,55	0,64	0,55	0,48	0,44	0,31	0,58	0,55	0,69	0,75
Culoare*	**mgPt,Co/l**	3	3	2	2	<2	2	7	4	4	6
pH*	**Unit.pH**	6,94	6,82	6,78	6,73	7,15	7,23	6,96	6,84	6,74	6,71
Conductivitate*	**µS/cm**	106,1	106,6	107,6	126,2	555	552	128,6	113,3	113,9	114,6
Indice de permanganat	**mgO_2/l**	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	**mg/l**	0,15	0,45	0,31	0,66	<0,10	<0,10	0,25	0,43	0,42	0,28
Clor rezidual total	**mg/l**	0,18	0,53	0,37	0,75	0,13	<0,10	0,34	0,53	0,52	0,36
Dioxid de clor	**mg/l**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amoniu	**mgNH_4^+/l**	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032	<0,032
Nitriti	**mgNO_2^-/l**	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Nitrati	**mgNO_3^-/l**	3,57	3,57	3,50	3,84	6,06	5,25	3,10	2,63	2,83	2,90
Duritate	**^{0}d**	3,03	2,97	2,80	3,09	16,94	16,77	3,11	2,13	2,92	2,94
Aluminiu solubil	**µg/l**	70	62	84	69	-	-	62	73	80	97
Fier total	**µg/l**	60	<30	36	36	<30	<30	119	41	61	59
Gust*	-	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1
Miros*	-	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1
Bacterii coliforme	**Nr. ufc /100ml**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi intestinali	**Nr. ufc /100ml**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	**Nr. ufc /100ml**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	**Nr. ufc /100ml**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0