REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ANINA - LUNA SEPTEMBRIE 2025

Data prelevării		08.09.2025	
Parametru determinat	**UM**	Școala Celnic Nou	Școala gen.nr.1-4
Turbiditate*	**NTU**	1,20	1,05
Culoare*	**mgPt,Co/l**	8	8
pH*	**Unit.pH**	7,78	7,81
Conductivitate*	**µS/cm**	370	358
Indice de permanganat	**mgO_2/l**	<1,00	<1,00
Clor rezidual liber	**mg/l**	<0,10	<0,10
Clor rezidual total	**mg/l**	<0,10	<0,10
Dioxid de clor	**mg/l**	-	-
Amoniu	**mgNH_4^+/l**	<0,032	<0,032
Nitriti	**mgNO_2^-/l**	<0,020	<0,020
Nitrati	**mgNO_3^-/l**	2,49	2,43
Duritate	**^{0}d**	10,66	10,38
Aluminiu solubil	**µg/l**	-	-
Fier total	**µg/l**	79	88
Gust*	-	0	0
Miros*	-	0	0
Bacterii coliforme	**Nr. ufc /100ml**	0	0
Enterococi intestinali	**Nr. ufc /100ml**	0	0
Escherichia coli	**Nr. ufc /100ml**	0	0
Clostridium perfringens	**Nr. ufc /100ml**	0	0