## REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ORAVIȚA - LUNA MAI 2026

| Data prelevării | | 05.05.2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Parametru determinat** | **UM** | Școala gimnazială Romulus Ladea | Liceul Dragalina | Sediul Aquacaraș |
| **Turbiditate*** | **NTU** | 0,62 | 0,70 | 0,60 |
| **Culoare*** | **mgPt,Co/l** | 3 | 3 | 4 |
| **pH*** | **Unit.pH** | 7,27 | 7,24 | 7,37 |
| **Conductivitate*** | **µS/cm** | 557 | 555 | 557 |
| **Indice de permanganat** | **mg$O_2$/l** | <1,00 | <1,00 | <1,00 |
| **Clor rezidual liber** | **mg/l** | 0,29 | 0,80 | 0,66 |
| **Clor rezidual total** | **mg/l** | 0,43 | 0,89 | 0,72 |
| **Dioxid de clor** | **mg/l** | - | - | - |
| **Amoniu** | **mg$NH_4^+$/l** | <0,032 | <0,032 | <0,032 |
| **Nitriti** | **mg$NO_2^-$/l** | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| **Nitrati** | **mg$NO_3^-$/l** | 7,21 | 6,87 | 6,80 |
| **Duritate** | **$^0$d** | 16,27 | 16,16 | 16,27 |
| **Aluminiu solubil** | **µg/l** | - | - | - |
| **Fier total** | **µg/l** | <30 | <30 | <30 |
| **Mangan*** | **µg/l** | <10 | <10 | <10 |
| **Gust*** | - | 1 | 2 | 2 |
| **Miros*** | - | 1 | 2 | 2 |
| **Bacterii coliforme** | **Nr. ufc /100ml** | 0 | 0 | 0 |
| **Enterococi intestinali** | **Nr. ufc /100ml** | 0 | 0 | 0 |
| **Escherichia coli** | **Nr. ufc /100ml** | 0 | 0 | 0 |
| **Clostridium perfringens** | **Nr. ufc /100ml** | - | - | - |